

Załącznik nr 1 do Wniosku na: „Przegląd, konserwację i naprawy zasilaczy UPS” – Zakres przeglądów i prac konserwacyjnych urządzeń.

Zakres przeglądów:

1) Raz na 3 miesiące

Oględziny zasilacza i baterii akumulatorów w zakresie:

- sprawdzenia parametrów pracy
- sprawdzenia ogólnego stanu pracy zasilacza w tym temperatury pracy, zapylenia pomieszczenia
- sprawdzenia stanu baterii
- przeglądu historii zdarzeń
- przeprowadzenia testu baterii
- kontroli połączeń elektrycznych
- wyłączenie i włączenie falownika
- kontroli pracy falownika w trybie bypass
- kontroli układu chłodzenia
- kontroli poprawności działania wyświetlacza LCD
- opracowanie raportów serwisowych i zaleceń w zakresie dalszej eksploatacji

2) Raz na 12 m-cy:

Oględziny zasilacza i baterii akumulatorów w zakresie:

- jak co 3 miesiące
- czyszczenie podzespołów z kurzu
- kontrolne rozładowanie baterii
- pomiary rezystancji baterii

Główny Energetyk

mgr inż. Wojciech Kazmierski